



Analytik von Lebensmitteln, Trinkwasser, Kosmetika, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln

Trinkwasserlabor nach § 15 Abs. 4 der TrinkwV

Zulassung nach § 44 Infektionsschutzgesetz

Zulassung für amtliche Gegenproben nach § 43 LFGB

Erlaubnis zum Arbeiten mit Tierseuchen-erregern nach § 2 Abs. 1 TierSeuchErV

Benennung als amtliches Labor nach Art. 37 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2018/625

Labor Kneißler GmbH & Co. KG - Unterer Mühlweg 10 - 93133 Burglengenfeld

Gemeinde Bruck i. d. Opf.
Rathausstr. 7
92436 Bruck i. d. Opf.



Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage festgelegten Geltungsbereich.

Burglengenfeld, 14.04.2023

Prüfbericht

Prüfberichtsnummer: 23-0304693
Probennummer: 23-0304693
Projekt: Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung
Probenahme durch: M. Emmerich, Labor Kneißler
Eingangsdatum: 09.03.2023
Untersuchungsbeginn: 09.03.2023
Untersuchungsende: 20.03.2023
Probenart: Trinkwasser
Einsender K: Gemeinde Bruck i. d. Opf.
Verteiler: Gesundheitsamt Schwandorf (SEBAM)
Versorgungsart K: zentrales Wasserwerk

Probenahmeort: Öffentl. WV Bruck - Wasserwerk Mappacher Weg
Entnahmestelle: Wasserwerk Mappacher Weg, Rohrkeller, PN-Hahn
LfW-Objektkennzahl: 1230 6739 00038
Probenahmedatum: 08.03.2023, 14:30

Angaben zur Probenahme

| Parameter | Einheit | Ergebnis | GW | Verfahren |
|-----------------------------------|---------|-----------|----|------------------------------|
| Probenahme | | x | | DIN ISO 5667-5: 2011-02 (A4) |
| Probenahmezweck nach EN ISO 19458 | | A | | EN ISO 19458: 2006-08 (K19) |
| Desinfektion der Probenahmestelle | | thermisch | | EN ISO 19458: 2006-08 (K19) |

Trinkwasserverordnung: Parameter der Gruppe A

| Parameter | Einheit | Ergebnis | GW | Verfahren |
|----------------------------|------------|----------|-----|---------------------------|
| Wassertemperatur (vor Ort) | °C | 9,5 | | DIN 38404-4:1976-12 (C4) |
| Koloniezahl bei 22 °C | KBE/ml | 0 | 100 | TrinkwV § 15 (1c) 2018-01 |
| Koloniezahl bei 36 °C | KBE/ml | 0 | 100 | TrinkwV § 15 (1c) 2018-01 |
| Coliforme Bakterien | KBE/100 ml | 0 | 0 | DIN EN ISO 9308-2:2014-06 |
| Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 | DIN EN ISO 9308-2:2014-06 |
| Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 | DIN EN ISO 7899-2:2000-11 |

Seite 1 von 4 zu Prüfbericht 23-0304693

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den untersuchten Anteil der Proben.
Eine auszugsw. Veröffentlichung oder Vervielfältigung ist nur mit Genehmigung des Instituts erlaubt.

Labor Kneißler GmbH & Co. KG
Unterer Mühlweg 10
93133 Burglengenfeld
AG Amberg HRA 3010

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Arnolf Kneißler
Dr. Andreas Kneißler
USt-IdNr. DE 273 264 164
St.-Nr. 248 / 167 / 00805

Tel.: +49 (0) 94 71 / 60 63 30-0
Fax: +49 (0) 94 71 / 60 63 30-32
E-Mail: service@labor-kneissler.de
Internet: www.labor-kneissler.de

p.h.G.: Kneißler Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Arnolf Kneißler
Dr. Andreas Kneißler
AG Amberg HRB 4518

Partner der



Trinkwasserverordnung: Parameter der Gruppe A

| Parameter | Einheit | Ergebnis | GW | Verfahren |
|--|---------|----------|---------------------------|---|
| pH-Wert (vor Ort) | | 7,9 | 6,5 - 9,5 | DIN EN ISO 10523: 2012-04 (C5) |
| elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C (vor Ort) | µS/cm | 428 | 2790 | DIN EN 27888: 1993-11 (C8) |
| Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm) | m-1 | <0,1 | 0,5 | DIN EN ISO 7887 - Verfahren B: 2012-04 (C1) |
| Trübung, quantitativ | NTU | 0,2 | 1,0 | DIN EN ISO 7027-1:2016-11 (C 21) |
| Geruch (organoleptisch, vor Ort) | | ohne | ohne anormale Veränderung | DIN EN 1622 - Anhang C: 2006-10 (B3) |
| Geschmack (organoleptisch, vor Ort) | | ohne | ohne anormale Veränderung | DEV B1/2 Teil a: 1971 |

Trinkwasserverordnung: Parameter Gruppe B: Anlage 2 Teil I

| Parameter | Einheit | Ergebnis | GW | Verfahren |
|---|---------|------------|--------|----------------------------------|
| Benzol | µg/l | <0,25 * | 1,0 | DIN 38407-43:2014 (F43) |
| Bor | mg/l | <0,06 | 1,0 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Bromat | mg/l | <0,0005 * | 0,010 | QMAA-IA-91:2020-01 (LC-MS/MS) |
| Chrom | mg/l | <0,0012 | 0,050 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Cyanid, gesamt | mg/l | <0,005 | 0,050 | DIN EN ISO 14403-2:2012-10 (D 3) |
| 1,2 Dichlorethan | µg/l | <0,3 * | 3,0 | DIN 38407-43:2014 (F43) |
| Fluorid ¹ | mg/l | <0,1 * | 1,5 | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D20) |
| Nitrat | mg/l | 9,4 | 50 | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D20) |
| Parameter Nitrat/50 + Nitrit/3 (berechnet) | mg/l | 0,188 | 1 | berechnet |
| Quecksilber | mg/l | <0,00008 * | 0,0010 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Selen | mg/l | <0,0010 * | 0,010 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Trichlorethen | µg/l | <1 * | 10,0 | DIN 38407-43:2014 (F43) |
| Tetrachlorethen | µg/l | <1 | 10,0 | DIN 38407-43:2014 (F43) |
| Summe aus Trichlorethen und Tetrachlorethen | µg/l | 0 | 10,0 | DIN 38407-43:2014 (F43) |
| Uran | µg/l | 3 | 10,0 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |

Trinkwasserverordnung: Parameter Gruppe B: Anlage 2 Teil II

| Parameter | Einheit | Ergebnis | GW | Verfahren |
|----------------|---------|-----------|--------|----------------------------------|
| Antimon | mg/l | <0,0004 | 0,0050 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Arsen | mg/l | 0,0003 | 0,010 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Benzo(a)-pyren | µg/l | <0,0025 * | 0,010 | DIN 38407-39:2011-09 (F39) |
| Blei | mg/l | <0,0011 | 0,010 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Cadmium | mg/l | <0,0006 | 0,0030 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Kupfer | mg/l | <0,013 | 2,0 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |

Trinkwasserverordnung: Parameter Gruppe B: Anlage 2 Teil II

| Parameter | Einheit | Ergebnis | GW | Verfahren |
|--|---------|----------|-------|----------------------------------|
| Nickel | mg/l | 0,0005 | 0,020 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Nitrit | mg/l | <0,05 | 0,50 | DIN EN ISO 13395:1996-12 (D 28) |
| Benzo-(b)-fluoranthen | µg/l | <0,025 * | | DIN 38407-39:2011-09 (F39) |
| Benzo-(k)-fluoranthen | µg/l | <0,025 * | | DIN 38407-39:2011-09 (F39) |
| Benzo-(ghi)-perylene | µg/l | <0,025 * | | DIN 38407-39:2011-09 (F39) |
| Indeno(1,2,3-cd)-pyren | µg/l | <0,025 * | | DIN 38407-39:2011-09 (F39) |
| Summe polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | µg/l | 0 | 0,10 | DIN 38407-39:2011-09 (F39) |

Trinkwasserverordnung: Parameter Gruppe B. Anlage 3 Teil I (Indikatorparameter)

| Parameter | Einheit | Ergebnis | GW | Verfahren |
|--|---------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| Aluminium | mg/l | <0,013 | 0,200 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Ammonium | mg/l | <0,05 | 0,50 | DIN EN ISO 11732:2005-05 (E 23) |
| Chlorid | mg/l | 14 | 250 | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D20) |
| Eisen | mg/l | <0,012 | 0,200 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Mangan | mg/l | <0,0004 * | 0,050 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Natrium | mg/l | 4,57 | 200 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | mg/l | <0,5 | ohne anormale Veränderung | DIN EN 1484: 2019-04 (H 3) |
| Sulfat | mg/l | 21 | 250 | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D20) |

Trinkwasserverordnung: Parameter Gruppe B: korrosionschemische Untersuchung

| Parameter | Einheit | Ergebnis | GW | Verfahren |
|--|---------|----------|------------|----------------------------------|
| Säurekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0,0 | | DIN 38409: 2005-12 (H7-1) |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 3,2 | | DIN 38409: 2005-12 (H7-2) |
| Basenkapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0,08 | | DIN 38409: 2005-12 (H7-4-1) |
| Calcium | mg/l | 68,3 | | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Magnesium | mg/l | 7,62 | | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Kalium | mg/l | 3,83 | | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) |
| Calcitlösekapazität | mg/l | -9,7 | 5 | DIN 38404-10: 2012-12 (C10) |
| Gesamthärte als CaCO ₃ | mmol/l | 2,02 | | DIN 38409-6: 1986-01 (H6) |
| Gesamthärte | °dH | 11,30 | | DIN 38409-6: 1986-01 (H6) |
| Härtebereich nach Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) | | mittel | | berechnet |
| Kohlensäure, frei (CO ₂) | mg/l | 4,57 | | Berechnet |
| Kohlensäure, zugehörig (CO ₂) | mg/l | 4,57 | | Berechnet |
| Kohlensäure, überschüssig (CO ₂) | mg/l | 0,00 | | Berechnet |
| Korrosionsquotient (S1) | | 0,32 | <0,5 | berechnet |
| Anionenquotient (S2) | | 5,49 | <1 bzw. >3 | berechnet |
| Kupferquotient (S) | | 14,20 | >1,5 | berechnet |

Fußnoten

¹ Analytik von Partnerlabor durchgeführt, Parameter akkreditiert

^K Vom Kunden bereitgestellte Daten

* Der angegebene Wert entspricht der Bestimmungsgrenze

Verantwortliche Prüfleiter

Anke Gettinger, Bachelor of Science, Chemie

Dr. Manfred Biebl, Biologe

Dr. Thomas Hofmann, staatl. gepr. Diplom-Lebensmittelchemiker

Sabina Fischer, Master of Science, Agrarwissenschaften

Simone Bäumler, Master of Science, Chemie

Elementanalytik

Mikrobiologie

Gaschromatographie

Chemie

Flüssigchromatographie

Ionenchromatographie

Verantwortlich für Prüfbericht/Beurteilung

Dr. Stefan Dorsch, Diplom-Chemiker

Weitere Informationen zum Prüfbericht finden Sie unter:



<http://kis.labor-kneissler.de/pbinfos/2023-03-20>

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und auch ohne Unterschrift gültig.

Bezüglich der Entscheidungsregel verweisen wir auf die aktuellen AGB.

Anlagen: 3 Seite(n)

Beurteilung als Anlage zum Prüfbericht 23-0304693

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der TrinkwV (TrinkwV) in der aktuell gültigen Fassung.

Die Probe ist zum Zeitpunkt der Probenahme hinsichtlich der untersuchten Parameter bakteriologisch einwandfrei.

Für die untersuchten chemischen Parameter liegen keine Überschreitungen der Grenzwerte vor. Für die Indikatorparameter werden die Anforderungen eingehalten bzw. die Grenzwerte unterschritten.

Die Korrosionsquotienten nach DIN EN 12502 und DIN 50930 S_1 , S_2 und S sind unauffällig.

Das untersuchte Trinkwasser weist einen Härtegrad von 2,02 mmol auf und ist damit nach WRMG dem Härtebereich mittel zuzuordnen.

Korrosionsquotienten nach DIN EN 12502 und DIN 50930:

S_1 : Die Wahrscheinlichkeit der ungleichmäßigen Flächenkorrosion unter Ausbildung von Mulden- und Lochfraß ist bei niedrig- und unlegierten sowie schmelztauchverzinkten Eisenwerkstoffen gering, wenn $S_1 < 0,5$ ist.

S_2 : Die Wahrscheinlichkeit der selektiven Korrosion bei schmelztauchverzinkten Eisenwerkstoffen (Austrag von zinkhaltigen Partikeln, Zinkgeriesel) ist gering, wenn $S_2 < 1$ bzw. $S_2 > 3$ oder die Nitratkonzentration < 20 mg/l beträgt.

S: Die Wahrscheinlichkeit der Lochkorrosion in Warmwasserleitungen ist bei Kupfer und Kupferwerkstoffen gering, wenn $S > 1,5$ ist.

Hinweis zur den berechneten Parametern Summe Tetrachlorethen+Trichlorethen, Summe PAK, Nitrat/50+Nitrit/3:

Zur Berechnung werden die tatsächlichen analytisch bestimmten Werte eingesetzt.

Werte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden gleich Null gesetzt.

GW: Grenzwert gem. TrinkwV bzw. Richtwert gem. DIN EN 12502 bzw. DIN 50930.

Korrosionschemische Beurteilung:

Die Korrosionswahrscheinlichkeiten für metallische Werkstoffe in der Trinkwasserinstallation sind als gering anzusehen, wenn die Anforderungen der DIN EN 12502 Teile 1-5 und DIN 50930 Teil 6 eingehalten sind. Vorausgesetzt wird ein ausreichend hoher Sauerstoffgehalt im Versorgungsnetz von mindestens 3,2 mg/l.

| Parameter | Einheit | Anforderung | eingehalten |
|---|---------|---|-------------|
| Anforderungen TrinkwV | | | |
| pH-Wert | | $\geq 7,7$ oder | ja |
| Calcitlösekapazität | mg/l | $\leq 5,0$ mg/l (als Calciumcarbonat) | |
| Korrosionschemische Anforderungen nach DIN EN 12502 Teile 1-5 und DIN 50930 Teil 6: | | | |
| Gusseisen, niedrig- und unlegierte Eisenwerkstoffe: | | | |
| Schutzschichten unter Ausbildung gleichmäßiger Flächenkorrosion können sich bilden, wenn: | | | |
| pH-Wert | | $> 7,0$ und | ja |
| Calcium | mg/l | > 40 mg/l und | |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | $> 2,0$ mmol/l | |
| Rohrleitungen aus Gusseisen bzw. niedrig- und unlegierte Eisenwerkstoffen sind für die Verwendung in der Hausinstallation ungeeignet, da in stagnierenden Wässern unabhängig von der Wasserzusammensetzung immer Lokalkorrosion auftritt. | | | |
| In ständig durchströmten Versorgungsleitungen können sich schützende Deckschichten aufbauen. | | | |
| Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe: | | | |
| Die Wahrscheinlichkeit für Lochkorrosion ist gering, wenn: | | | |
| Quotient S_1 | | $S_1 < 0,5$ (für $S_1 > 3$ ist die Korrosion sehr wahrscheinlich) und | ja |
| Calcium | mg/l | ≥ 20 mg/l und | |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | $\geq 2,0$ mmol/l | |
| Die Wahrscheinlichkeit für selektive Korrosion ist gering, wenn: | | | |
| Quotient S_2 | | $S_2 < 1$ oder $S_2 > 3$ oder | ja |
| Nitrat | mg/l | < 20 mg/l | |
| Wahrscheinlich der Freisetzung von Korrosionsprodukten ist gering; wenn: | | | |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | $\geq 2,0$ mmol/l und | ja |
| Basekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | $\leq 0,5$ mmol/l | |
| Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe können in der Kaltwasserinstallation verwendet werden, da die Wahrscheinlichkeiten für alle Arten der Korrosion gering sind. | | | |
| Unabhängig von der Wasserzusammensetzung wird nach einer DVGW-Empfehlung, vom Einsatz verzinkter Eisenwerkstoffe in der Warmwasserinstallation abgeraten. | | | |

| Kupfer und Kupferlegierungen: | | | |
|---|--------|--|-----------|
| Die Wahrscheinlichkeit für Lochkorrosion in Warmwasserleitungen ist gering, wenn: | | | |
| Quotient S | | S \geq 1,5 | ja |
| Die Wahrscheinlichkeit für gleichmäßige Flächenkorrosion ist gering, wenn | | | |
| pH-Wert | | \geq 7,5 und | ja |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | \geq 1,0 mmol/l | |
| Wahrscheinlich der Freisetzung von Korrosionsprodukten ist gering; wenn: | | | |
| pH-Wert | | \geq 7,4 oder | ja |
| pH-Wert und TOC | | $7,0 \leq \text{pH} \leq 7,4$ und TOC $1,5 \leq \text{mg/l}$ | |
| Die Korrosionswahrscheinlichkeiten gegenüber Werkstoffen aus Kupfer und Kupferlegierungen sind als gering einzustufen. Werkstoffe aus Kupfer- und Kupferlegierungen können uneingeschränkt verwendet werden. | | | |
| Nichtrostende Stähle: | | | |
| Die Wahrscheinlichkeit für sämtliche Korrosionsarten ist gering, wenn: | | | |
| Chlorid | mg/l | < 53,2 mg/l in Warmwasser | ja |
| Chlorid | mg/l | < 212 mg/l in Kaltwasser | |
| Werkstoffe aus nichtrostenden Stählen können uneingeschränkt, sowohl in der Kalt- als auch in der Warmwasserinstallation, verwendet werden. | | | |